

Venti brandisoleringsenhed BS-60



Beskrivelse

Brandisoleringsenhed BS-60 er udført som en selvstændig enhed, hvor brandskabet monteres inden i. Kappen er godkendt iht. BS-60, hvilket betyder at den er "brandsikker" i 60 minutter.

Kappen leveres til hhv. Venti brandskab type 2 samt type Zi. Kan desuden på specialbestilling leveres til andre Venti brandskabe.

Materiale

Brandisoleringsenheden består af 1,25mm galvaniseret plade og er indvendigt bekædt med 3 lag gips på bagsiden, og et lag på alle 4 sider. Enheden er skåret og formbuddet i én plade, hvilket giver en betydelig stærkere konstruktion. Enheden er nittet i hjørnerne med rustfri nitter. Gipsen er monteret således, at den idet skabet monteres, fastklemmes mellem skabet og BS-60 enheden. Gipsen kan således ikke tages ud, uden at skabet først fjernes.

Konstruktion gør, at selve brandsikringen i alt består af 1,25mm galvaniseret plade og 3 lag 13mm gipsplade i bagsiden. I de 4 sider er der 2 lag 1,25mm galvaniseret plade og et lag 13mm gips.

Montering

Gipsvæg foreberedes for montage af brandisoleringsenheden: hulmål for type 2 845x845mm/ type Zi 843x843mm. Træramme isættes.

BS-60 enheden boltes dernæst fast på trærammen i hver af de fire sider. Brandskabet monteres inden i enheden, det boltes ligeledes fast til hhv. BS-60 enhed samt træramme. Brandskabet monteres herefter iht. gældende monteringsvejledning.

Vvs nr.	Betegnelse	HxBxD mm
399569.860	BS-60 type 2	840x840x120
399569.863	BS-60 type Zi smal	838x838x142
399569.864	BS-60 type Zi/Zia	838x838x177